

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Телефон: 586-12-11 Факс: 586-43-24. E-mail: centr@cgemo.ru
ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Главного
врача



О.А. Гильденкольд

М.П.



Экспертное заключение на продукцию

№ 111-6 от « 27 » 02 2012 г.

По
обращению

ООО «ИЗОМИН»

полное наименование учреждения (организации)

юридический
адрес
телефон

Московская обл, г. Ступино, ул. Промышленная, владение 6, строение 1

Проведена экспертиза документов:

Заявка на проведение экспертизы № 111 от 25.01.12 г (в рамках внутреннего контроля)

Договор (контракт)

Выписка из ЕГРЮЛ

СЭЗ на НТД -50.99.03.576.Т.009445.10.07 от 08.10.2007 г.

Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, ОСТ для отечественного производителя)

ТУ 5762-002-58256885-2007 «ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ФАСАДНЫЕ «ИЗОМИН» НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ» с изменением № 1-5.

Документация на сырье:

Наименование продукции: ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ФАСАДНЫЕ «ИЗОМИН» НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК: «ИЗОМИН Лайт»,

«ИЗОМИН Венти», «ИЗОМИН Фасад»

Фирма изготовитель: ООО «ИЗОМИН»

Московская обл, г. Ступино, ул. Промышленная, владение 6, строение 1

Техническое описание продукции с указанием состава (для импортной продукции с указанием состава, условий применения)

Протоколы лабораторных исследований (испытаний):

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО № 181 от 20.02.2012 г, №№ 179, 180 от 02.02.2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	103,8; 56,5; 65,2	Не более 370 Бк/кг
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух) не более:		
		ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак	менее 0,01	0,04
Бензол	0,00126	0,1
Формальдегид	менее 0,001	0,01
Ксилол	0,0126	0,2
Толуол	0,0076	0,6
Фенол	менее 0,001	0,003
Интенсивность запаха 1 балл		не более 2 баллов

Область применения: для теплоизоляции фасадов всех типов зданий и сооружений (А-В).

Для наружных работ.

Заключение эксперта: продукция соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

При применении продукции выполнять меры безопасности, изложенные в ТУ 5762-002-58256885-2007 «ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ФАСАДНЫЕ «ИЗОМИН» НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ» с изменением № 1-5.

эксперт,
экспертизу

проводивший



Хоштария Н.В.

подпись

Ф.И.О.