

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»**

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Телефон: 586-12-11 Факс: 586-43-24. E-mail: [centr@cgemo.ru](mailto:centr@cgemo.ru)  
ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

**УТВЕРЖДАЮ:**

И.О. Главного  
врача



М.П.

**Экспертное заключение на продукцию**

№ 112-6 от « 27 » 02 2012 г.

**По  
обращению**

**ООО «Изомин»**

полное наименование учреждения (организации)

**юридический  
адрес  
телефон**

Московская обл, г. Ступино, ул. Промышленная, владение 6, строение 1

**Проведена экспертиза документов:**

Заявка на проведение экспертизы № 112 от 25.01.12 г (в рамках внутреннего контроля)

Договор (контракт)

Выписка из ЕГРЮЛ

**СЭЗ на НТД**

Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, ОСТ для отечественного производителя)  
ТУ 5762-003-58256885-2007 «ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
«ИЗОМИН» НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ДЛЯ «СЭНДВИЧ» ПАНЕЛЕЙ» с изменением  
№№ 1,2.

**Документация на сырье:**

**Наименование продукции:** ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
«ИЗОМИН» НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ДЛЯ «СЭНДВИЧ» ПАНЕЛЕЙ» МАРОК:  
«ИЗОМИН СС», «ИЗОМИН СК».

**Фирма изготовитель:** ООО «Изомин»

Московская обл, г. Ступино, ул. Промышленная, владение 6, строение 1

**Техническое описание продукции с указанием состава (для импортной продукции с указанием  
состава, условий применения)**

**Протоколы лабораторных исследований (испытаний):**

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО № 175 от 15.02.2012 г, №№ 173 от 02.02.2012 г.

## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	74,4; 141                      Не более 370 Бк/кг
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух) не более:	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак            менее 0,01	0,04
Бензол            менее 0,001	0,1
Формальдегид 0,005	0,01
Ксилол            0,028	0,2
Толуол            0,00126	0,6
Фенол            менее 0,001	0,003
Интенсивность запаха 1 балл	не более 2 баллов

**Область применения:** для использования в качестве среднего слоя при изготовлении строительных трехслойных стеновых и кровельных панелей типа «сэндвич», эксплуатируемых во всех типах зданий и сооружений (А-В).

**Заключение эксперта:** продукция соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

*При применении продукции выполнять меры безопасности, изложенные в ТУ 5762-003-58256885-2007 «ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «ИЗОМИН» НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ДЛЯ «СЭНДВИЧ» ПАНЕЛЕЙ» с изменением №№ 1,2.*

эксперт,  
экспертизу

проводивший



Хоштария Н.В.

подпись

Ф.И.О.